

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

25 Rue Jules Ferry 45120 Châlette-sur-Loing

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45068_3155	Oui	07/02/2020	Moyen	Suez	
Etat du tampon :		Commentaire :			
Etat du regard	Priorité	Fort	Moyen	Faible	
Pénétration de racine		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fissure regard		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Infiltration dans ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Branchemet mal raccordé sur ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corrosion H2S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Odeur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fond d'ouvrage à refaire		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ouvrage traversé par canalisation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cloison insuffisante dans le regard mixte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre anomalie ouvrage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


TRAVAUX EFFECTUÉS

Date travaux

07/11/2024

Nouvel état

Bon état



PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

