

Adresse du regard

42 Rue de la Quénarde 45120 Corquilleroy



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45104_7018	Oui	09/02/2023	Moyen	Suez	

Etat du tampon :

Commentaire : Masque sur BRT à reprendre à 3h00

Etat du regard	Priorité		
	Fort	Moyen	Faible
Pénétration de racine	☐	☐	☐
Fissure ou exfiltration regard	☐	☐	☐
Infiltration/défaut d'étanchéité dans ouvrage	☐	☐	☐
Branchement mal raccordé sur ouvrage	☐	☒	☐
Corrosion H2S	☐	☐	☐
Odeur	☐	☐	☐
Fond d'ouvrage à refaire	☐	☐	☐
Ouvrage traversé par canalisation	☐	☐	☐
Cloison insuffisante dans le regard mixte	☐	☐	☐
Autre anomalie ouvrage	☐	☐	☐

PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

