

Fiche de vie du regard

Adresse du regard

30 Avenue Louis-maurice Chautemps 45200 Montargis

Légende : R travaux urgent

O Mauvais

J Moyen

V Bon état

FICHE DE VISITE IVP



Nom du regard	Accessible ?	1ère visite	Etat intérieur	Attribué à	Commentaire de ré-attribution
R45208_9785	Oui	10/02/2020	Travaux urgent	Suez	
Etat du tampon :			Commentaire :		
Etat du regard	Priorité				
	Fort	Moyen	Faible		
Pénétration de racine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fissure regard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Infiltration dans ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Branchemet mal raccordé sur ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Corrosion H2S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Odeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fond d'ouvrage à refaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ouvrage traversé par canalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cloison insuffisante dans le regard mixte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Autre anomalie ouvrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

TRAVAUX EFFECTUES

Date travaux

26/09/2022

Nouvel état

Bon état



PHOTOS FICHE DE VISITE IVP

